

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

«19» ноября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Департамента по
работе с производителями
оборудования ПАО «Россети»



А.В. Логаткин

«18» ноября 2018 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № 10-12/18 от 27.11.2018

к заключению аттестационной комиссии № 13-12/15 от 14.01.2015,
срок действия по 13.01.2020.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели элегазовые баковые серии ВТБ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 3150 А, номинальный ток отключения 50 кА, климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО»

Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии»
(ООО «ЗЭТО-ГТ»)

Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (для класса С1 в части коммутации ненагруженной воздушной и кабельной линии и не предназначенны для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора)

8 Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным техническим требованиям


8.1 Выключатели элегазовые баковые серии ВТБ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 3150 А, номинальный ток отключения 50 кА, климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые ООО «ЗЭТО-ГТ» по ТУ 3414-101-49040910-2012, соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (для класса С1 в части коммутации ненагруженной воздушной и кабельной линии и не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора).

Заместитель руководителя Дирекции –
Начальник Центра управления проектами по
ВЛ и ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



К.А. Рыжков

Ведущий эксперт Центра управления проек-
тами по ВЛ и ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



А.С. Хлызов

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
директора по инвестиционной
деятельности ОАО «Россети»

Д.М. Беленький

201 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ ЗБ-12/15

Срок действия с 14.01.2015 по 13.01.2020 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели элегазовые баковые серии ВТБ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 2000 и 3150 А, номинальный ток отключения 40 кА, климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии»
(ООО «ЗЭТО-ГТ»)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключение без разрешения ОАО «Россети»