

РАЗРАБОТАНО

Заместитель генерального директора  
– Главный инженер ОАО «НТЦ  
ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального  
директора по инвестиционной дея-  
тельности ОАО «Россети»



Ю.А. Дементьев

2015 г.



Д.М. Беленький

2015 г.

*IP-62/15*  
ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_ от 15.03. 2015 г.

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 09.01.2003

Срок действия с 15.03. 2015 по 12.03. 2020.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Разъединители серии РЛК на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 400 А, ток термической стойкости 10 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ОАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети»

*Машинист*

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ОАО «Россети»

№ п/п	Технические требования ОАО «Россети»	Требуемое значение	Значения функциональ- ных показателей, под- твержденных протоко- лами испытаний	Заключе- ние о со- ответствии
1	2	3	4	5
1.7.2	Фиксация включенного и отключенного положений	Обязательно	«ЗЭТО».	требовани- ям
1.7.3	Блокировка включения заземлителя при включен- ном положении разъеди- нителя	Обязательно		
1.7.4	Блокировка включения разъединителя при вклю- ченном положении зазем- лителя	Обязательно		
1.7.5	Наличие сертификата со- ответствия или деклара- ции о соответствии требо- ваниям безопасности	Обязательно	Декларация соответствия требованиям безопасно- сти №РОСС RU.MB02.B00057D, срок действия до 16.11.2015	Соответст- вует тех- ническим требовани- ям

6.2. За прошедший период с 2009 рекламации отсутствуют; имеются положи-  
тельные отзывы эксплуатирующих организаций.

6.3. Никаких изменений в конструкции, технологии изготовления и про-  
граммном обеспечении разъединителей серии РЛК на номинальное напряжение 10  
кВ в период с 2009 г. по 2014 г. не произошло.

### 7 Заключение

7.1. На основании результатов рассмотрения представленной документации  
рекомендовать продлить срок действия Акта приемки б/н от 09.01.2003 на разъеди-  
нители серии РЛК на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 400 А, ток  
термической стойкости 10 кА, климатического исполнения УХЛ, категории разме-  
щения 1, изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по техническим условиям ТУ 3414-052-  
49040910-2004 (ИВЕЖ.674212.061 ТУ).

7.2. Срок действия Акта приемки б/н от 09.01.2003 – 5 лет с момента утвер-  
ждения данного протокола.

Руководитель Дирекции по управлению  
проектами ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.И. Шамсутдинов

Заместитель руководителя Дирекции -  
Начальник Центра управления проектами по  
ВЛ и ПС ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



К.А. РЫЖКОВ