

**Опросный лист № _____ на разъединители серии РПВ
на напряжения 110, 220 кВ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
 Заказчик _____

 код города/телефон _____
 Факс _____
 Ф.И.О. руководителя предприятия _____
 Место установки _____

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»
 182113, Россия, Псковская область,
 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
 Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-44
 Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители пантографного типа с заземлителем нижней ошиновки. Выпускаются отдельными полюсами. Управление электродвигательными приводами ПД-11 и ПД-14.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°C;
- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм;
- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале MSK-64.

	Параметры	Варианты исполнения		Значение заказа
1	Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение, кВ	110кВ / 126кВ		
		220кВ / 252кВ		
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	РПВ-110	2000А / 40кА / 100кА	V
		РПВ-220	2000А / 50кА / 125кА	
3	Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920	I		
		II*		
4	Изоляторы фарфоровые	Российского производства		
		Импортные		
5	Наличие выносного блока управления привода (по заказу)	трехфазное оперирование разъединителями и заземлителями с разных выносных блоков		
		пофазное оперирование разъединителем и заземлителем с одного выносного блока		
6	Наличие обогрева и освещения в выносных блоках управления	по заказу		
7	Дополнительные требования к разъединителю и приводу			
8	Количество комплектов заказа			

По желанию заказчика заключается договор о сервисном обслуживании в послегарантийный период

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!