

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1770 - 105/18 от 09.08. 2018 г.

по продлению сроков действия Актов приемки б/н от 20.12.2001 и б/н от 09.09.2002 и дополнению

Срок действия с 09.08. 2018 г. по 08.08. 2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители типа РПГ на номинальные напряжения 330, 500 и 750 кВ, номинальный ток 3150 А, ток термической стойкости 50 кА (время протекания тока термической стойкости 3 с), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект Октябрьский,
79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект Октябрьский,
79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»

7 Заключение

7.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации продлить срок действия Актов приемки б/н от 20.12.2001 и б/н от 09.09.2002 на Разъединители типа РПГ на номинальные напряжения 330, 500 и 750 кВ, номинальный ток 3150 А, ток термической стойкости 50 кА (время протекания тока термической стойкости 3 с), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении), изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по техническим условиям ТУ 3414-045-49040910-01 (ИВЕЖ.674214.018 ТУ).

7.2 Срок действия Актов приемки б/н от 20.12.2001 и б/н от 09.09.2002 – 5 лет с момента утверждения данного протокола.

Заместитель руководителя Дирекции –
Начальник Центра управления проектами по
ВЛ и ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



К.А. Рыжков